



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Карла Либкнехта, 8А, г. Екатеринбург, Россия, 620075, тел. 217-44-09, 371-10-08; факс: 371-65-53 gu@mchs96.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  
БИСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Мира, 1А, г. Нижние Серги, Свердловская область, Россия, 623090, тел. 8(34398)2-12-19; факс: 8(34398)2-18-41

E-mail: [ondnsergi@yandex.ru](mailto:ondnsergi@yandex.ru)

[www.mchs.nsergi.ru](http://www.mchs.nsergi.ru)

гор. Нижние Серги  
(место составления акта)

"16" декабря 2015 года

(дата составления акта)

«14» час. «00» мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 99

с "14" декабря 2015 года по "16" декабря 2015 года по адресу: Свердловская  
область, Нижнесергинский район, с. Кленовское пер. Школьный, 18.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «01» декабря 2015 года № 99 Главного госу-  
дарственного инспектора Нижнесергинского района по пожарному надзору Вла-  
сова Евгения Михайловича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае,  
если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа  
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о прове-  
дении проверки)

была проведена внеплановая проверка в отношении: МКОУ СОШ с. Кленовское

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)  
отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 6 часов

(дней/часов)

14 декабря 2015 года-4 часа; 16 декабря 2015 года-2 часа.

Акт составлен: отделением надзорной деятельности Нижнесергинского муни-  
ципального района, Бисертского городского округа, Михайловского муниципаль-  
ного образования УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор МКОУ СОШ с. Кленовское Быков Владимир Владимирович.

( ✓ [подпись] ) 01 декабря 2015 года в 11 час. 45 мин.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Дунай Олег Александрович - старший инспек-  
тор ОНД Нижнесергинского муниципального района, Бисертского городского ок-  
руга, Михайловского муниципального образования УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Свердловской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица  
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных  
организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименова-  
ние экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккре-  
дитации, выдавшего свидетельство)

Вх. № 177 от 17.12.15  
свиф

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ СОШ с. Кленовское  
Быков Владимир Владимирович

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: нарушений обязательных требований пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) не выявлено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля~~

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено


Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **имеется** (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: справка о проведении инструктажа, акт проведения тренировочной эвакуации.

Подписи лиц, проводивших проверку:


  
Государственный инспектор  
Нижнесергинского района  
по пожарному надзору  
Дунай О.А.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МКОУ СОШ с. Кленовское  
Быков В.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

  
(подпись)

"16" декабря 2015 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица лиц, проводившего проверку)

**ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ:**

Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

ОНД Нижнесергинского МР,

Бисертского ГО, Михайловского МО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (34398) 2-18-41